

# ATTENZIONE!

## MANUTENZIONE:

### Quadro normativo per porte automatiche, tagliafuoco e vie di fuga

Gentile Cliente,  
con la presente Le indichiamo il quadro normativo di riferimento per **le porte automatiche, tagliafuoco e vie di fuga**.

Il **Dlgs n.81 del 09 Aprile 2008** sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, impone: “**la regolare manutenzione** di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti” (art. 15 comma z), “la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza...” (art. 95 comma d).

Il **Dlgs n.81** indica che: “**Le procedure di uso e manutenzione** devono essere predisposte tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX” (art. 81 comma 3).

Le chiusure automatizzate (commerciali, civili, industriali e pedonali) devono, per decisione della Commissione dell'Unione Europea, rispondere alla **Direttiva Macchine 2006/42/CE** nella quale si ribadisce che: “**Il costo sociale dovuto all'alto numero di infortuni provocati direttamente dall'utilizzazione delle macchine può essere ridotto integrando la sicurezza nella progettazione e nella costruzione stesse delle macchine nonché effettuando una corretta installazione e manutenzione.**”

Il **DM 10/03/2008** prescrive: “**Tutte le porte sulle vie di uscita** devono essere regolarmente controllate per assicurare che si aprano facilmente.

**Particolare attenzione deve essere dedicata ai serramenti delle porte.**

**Tutte le porte resistenti al fuoco** devono essere regolarmente controllate per assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e che chiudano regolarmente” (allegato VI, par. 6.3).

In conclusione la **manutenzione programmata** ha la funzione primaria di prevenire eventuali avarie e di tenere sempre efficienti le porte automatiche, porte sulle vie di fuga e porte tagliafuoco, limitando le situazioni di disagio causati dai tempi di fermo, consentendo di mantenere in perfetto stato di funzionamento i dispositivi di sicurezza.

## Riferimenti Servizio Manutenzione Dorma Italiana:

e-mail: **assistenza.automatic@dorma.it**

Tel. : **039-24403315**